

PCT Chemie GmbH, Patronatstr.13, 71282 Hemmingen

Max Mustermann
Musterstr .1
12345 Musterstadt

18. Juli 2012

BVH: xxxxx, xxxxx, xxxxx

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß den am xx.xx.xxxx durch Herrn xxxxxx, Techniker PCT, durchgeführten CM-Messungen am o.g. Bauvorhaben, erklären wir den dort verlegten Estrich - für das BVH: xxxxx, xxxxx, - im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit für belegereif.

Diesbezüglich stellen wir den Auftragnehmer für die Bodenbelagsarbeiten frei und übernehmen die Gewährleistung für die Belegereife im Prüfpunkt Restfeuchtigkeit.

Diese Freistellung entbindet den Auftragnehmer der Bodenbelagsarbeiten nicht von seinen anderweitig gemäß den entsprechenden Normen durchzuführenden Prüfpflichten.

Die Freigabe bezieht sich auf die Messungen am o.g. Prüfungstag und setzt voraus, dass nach diesem Zeitpunkt oder auch zuvor keine schädlichen Einflüsse (z. B. Wassereintrüche, Leitungsrohr- undichtigkeiten, nachstoßende Feuchtigkeit aus dem Untergrund etc.) auf den Estrich einwirken bzw. eingewirkt haben, die eine z. Z. nicht feststellbare Feuchtigkeitserhöhung nach sich ziehen könnten.

Das dazugehörige, auch von Ihnen unterzeichnete CM-Messprotokoll, sowie Ihre schriftliche Bestätigung über den korrekt dosierten Retanol- und Zementeinsatz legen wir dieser Freigabe als verbindlich zu Grunde.

Wir hoffen Ihnen hiermit weitergeholfen zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen
PCT – Chemie
performance chemicals GmbH